

主要建(构)筑物一览表

(= 100)



图例

说明

一、一般说明

1. 本園兩污合流管道斷面的確定，系根據建築工程部中
給排水設計院多年實際核算的出口處兩強公式

$$S = \frac{98.3(1 + 0.059P)}{(1 + 4)^{0.58}} \quad (\frac{\#}{\#})$$

計算所得的溫度類P系用10年
降雨持續時間系用60分鐘。

2. 标高以米为单位, 排水管指管底, 图中给水管道的平面布置均为相对位置, 施工时应本着节省土方量的原则按不同走向, 依次顺地敷设。

1. 生产精粗和生活给水管在地压以上安装时(100—一般镀锌钢管(生产和消防管道也可用非镀锌钢管)、埋设安装时可用镀锌钢管、约250mm给水管给水管、管道附件用相应材料。铸铁管按图例说明,一般用普压给水钢管、不锈水管、镀锌管、镀锌管以粗连接。

3. 给水管网节点图中(详配管大样), 凡装有闸门的, 必须设置给水闸井, 反之则免设置。

4. 给水管道应有不小于3%的坡度坡向排水区，复土厚度不小于0.5米，单行道不小于0.7米，穿越单行道下的横管，应设过路给水管道2%的纵管。

室外兩污排水管均用砂管，穿越車行道處及承壓點分別用
鉛管，內頂平接。車口排水管一般作成梯形或半圓形。

分二次抹压：

2. 管道基础：排水管道地基设在瓦土地段，一般原土敷设，不须人工基础，如土质不好，或在埋土地段敷设，则视地质情况另行处理。

本图排水管除主干管标注管底高程外,其余支管视地形按地下标准坡度敷设。

$d\phi 100 \quad i = 2\%$; $d\phi 150 \quad i = 10\%$; $d\phi 200 \quad i = 8\%$ 。

单项工程的给排水管线在总图中未画出。按单项图施工。

地脚管防腐作法：内壁，底漆一层（环氧富锌漆），面漆三层（环氧沥青防锈漆）。外壁：底漆油，沥青一次，玻璃布，三层并沥青，最外层包塑料薄膜。

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side]

国家计委国家物资储备局设计所

繪圖 設計 校對 审核	李安 	張口糖庫工程 庫區給水排水管道 龍體平面佈置圖	設計 四時 四時 四時	875 水 105
----------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------

1054