

中粮（唐山）糖业有限公司 污水好氧池采购项目说明书

招 标 人：中粮（唐山）糖业有限公司

日 期：2024 年 07 月

目 录

第一章 谈判须知	3
第二章 技术要求	7
第三章 合同条款	4
第四章 评审方法	12
第五章 响应文件	15

第一章 谈判须知

（本谈判文件请投标单位认真阅读，任何遗漏或疏忽都有可能导致无效标书或废标）

序号	名称	要求内容
1	项目名称	唐山糖业动力车间污水好氧系统改造项目
2	适用范围	本招标文件仅适用于中粮（唐山）糖业有限公司组织的采购活动。
3	定义	本招标文件使用的下列词语定义如下： （1）“招标人”均指中粮（唐山）糖业有限公司； （2）“投标人”指向中粮（唐山）糖业有限公司提交投标文件； （3）“招标文件”指中粮（唐山）糖业有限公司发出的本文件，包括附件； （4）“投标文件”指投标人根据本招标文件向中粮（唐山）糖业有限公司交的全部文件；
4	项目地点	中粮（唐山）糖业有限公司
5	项目服务区域	中粮（唐山）糖业有限公司
6	项目控制价	490860.48 元（肆拾玖万零捌佰陆拾元肆角捌分）
7	项目技术要求	技术文件详见第二章
8	项目期限	（自项目具备施工条件起 45 日历天完成项目全部的安装、改造工程，完成调试验收）
9	采购方式	谈判采购
10	合格意向投标人的资格条件	（1）投标人必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构； （2）具备有效的“营业执照、税务登记证及组织机构代码证”或具备：“统一社会信用代码证”的营业执照； （3）提供法定代表人证明书和法定代表人授权委托书； （4）参加招投标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录； （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动； （6）在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次招标活动； （7）应自觉抵制采购领域商业贿赂行为； （8）本项目不允许联合体竞争性谈判响应； （9）中粮糖业黑名单内的供应商不得投标。
11	投标人注册	意向投标人须在中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的才能够在 EPS 系统内报名，进行查看公告等业务操作； 采购平台网址： https://eps.cofcotunhe.com 。 已注册的意向投标人在 EPS 系统内自行更新资料，补充不足部分，更新已过期资质，重新提交审核，资质审核不通过的不得参与报价； 请参与本次报价的意向投标人注册填报采购组织时，选择：唐山糖业工厂。 系统固定注册资料需有：营业执照、开户许可证、纳税人资格证、法人代表授权委托书、质量承诺书、廉洁承诺书。

12	响应有效期	响应有效期为开启响应文件之日起 90 日历天
13	投标保证金	意向投标人需在 2024 年__月__日前缴纳投标保证金：人民币¥8000 元（大写：捌仟元整） 以转帐方式交至以下帐户： 收款人：中粮（唐山）糖业有限公司； 用途：投标保证金 开户行：中国建设银行股份有限公司唐山曹妃甸自贸区支行； 行号：105125100039 银行账号：13001624101052503146 谈判报价前意向供应商的保证金未交付或交付错误的 不具报价资格。
14	退还投标保证金	公布最终谈判结果后， 招标人将在次月退还投标保证金。
15	不退回投标保证金的其他情形	提供虚假材料谋取中标、成交的；在响应本次采购中存在围标串标等违法违规行为的； 中标后，无正当理由拒绝签订合同的。
16	谈判文件发布及报名截止时间	谈判文件发放方式：中粮糖业 EPS 采购平台发布； 谈判文件发出时间：中粮糖业 EPS 采购平台发布为准； 报名截止时间：中粮糖业 EPS 采购平台发布；
17	谈判文件发布要求	请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。 1.投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，本招标文件不再对上述情况进行描述。 2.投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。如果投标人的投标文件因自身的疏忽、遗漏不能满足本招标文件的要求,责任由投标人自负。招标人有权拒绝没有实质上响应招标文件要求的投标文件。 3.招标文件的解释 如投标人对招标文件有任何疑问,请以电话或电子邮件形式向招标人在此招标文件上列明的联系人询问,不得向其他单位或个人提出任何查询 (除非已经得到招标人的书面同意)。答疑的截止日期在投标截止日期前 1 天截止,逾期将不予回复。 4.招标文件的补充 4.1 在组织招标时间之前,招标人可以根据需要对招标文件用补充文件的方式进行修正。 4.2 对招标文件的补充,应以书面形式通知所有投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分,对所有投标人有约束力。 4.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的补充要求修正投标文件,招标人有权决定推迟招标采购的组织招标时间,并将此变更书面通知所有投标人。
18	开标时间及响应文件提交	开标时间：中粮糖业 EPS 采购平台发布； 参加谈判的投标人需要在开标前完成报价,并把谈判响应文件填写完整并加盖公章后,在 EPS 系统中上传,上传文件只接受原件扫描件,不接受电子签,复印件为无效资料。

		本项目采用“综合评审法”，详见第四章《评审办法》，评审方法中需要提供的评审要件包括但不限于为：同等条件报价、服务业绩、授权代理、交货期、技术参数方案、售后服务 谈判时，供方提供的资料是否充分，将会影响其最终得分。同时供应商业绩不得造假，一经发现取消投标资格。在谈判响应截止时间前，响应方未完成响应文件上传工作将被视为放弃响应。
19	评标方法	采用综合评标法，详见第四章《评审办法》
20	谈判地点	中粮糖业 EPS 采购平台，腾讯会议
21	保密原则	投标人应将所有招标人送出的招标文件包括有关项目资料作为保密文件处理。对于任何违反此规定的投标人的投标文件视为废标。
22	招标文件约束力	投标人一旦领取了本招标文件并参加招标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
23	谈判文件编制要求	1.供应商对谈判响应文件应按要求编制。 2.供应商提交的谈判响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释谈判响应文件时以翻译文本为主。 3.供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。 4. 谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。 5.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。
24	报价要求	本项目的投标报价采用 综合总价 方式，投标人在计算投标报价时应充分考虑可能蕴含的风险因素。投标人可先到工厂踏勘，以充分了解工厂位置、情况、道路、服务区域及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工厂情况而导致的索赔或服务延后申请将不被批准。投标人填报的报价由投标人自行承担全部风险并达到预期的质量要求，中标后除采购文件及服务合同条款规定外，不得以任何理由调整报价或追加任何费用。
25	中标通知书发布	招标人将在评标结束后在 http://eps.tunhe.com 平台网站向中标人发出《中标通知书》，同时向所有落标人发出《招标结果通知书》。
26	合同签订要求	中标人在收到《中标通知书》之后，应按照《中标通知书》规定的时间签订合同。
27	项目联系人	联系人：赵东旭 联系电话：17713158278
28	中粮糖业采购监督联系方式	一、纪委办公室联系方式： 办公电话：010-85017235 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号9层905室纪委办公室收，邮编100020 二、唐山糖业公司纪检监督联络方式 办公电话：0315-8799003 电子邮箱：ninghaishan@cofco.com

		通信地址：唐山市曹妃甸区曹妃甸工业区二港池西岸中粮（唐山）糖业有限公司 综合管理部（收） 邮政编码：063200 三、采购项目监督人联系方式 联系人：于小涵 电 话：15846321177
--	--	--

第二章 技术要求

一、项目概况

动力车间污水处理系统为好氧生物法，由于进水 COD 和进水量均有增加，目前沉淀池不满足高负荷冲击对污泥沉降的效率，极易出现反泥影响出水水质。针对以上情况，将现有沉淀池，改造成好氧池，以应对高负荷运行。新增辐流式钢制二沉池一台，以减少因出水悬浮物高导致在线数据超标情形。新增的二沉池处理量 $60\text{m}^3/\text{h}$ 。污水从改造后的最后一个好氧池（由现状的沉淀池改造）自流进入新增的二沉池。处理后的清水自流到现状清水池。污泥部分回流到厌氧池，部分外排到污泥浓缩池。

对现有污泥储池改造，增加进水稳流桶一套，增加上清液出水槽一套，以改善污泥浓缩池的浓缩效果。

目前污水处理站只有一台 75 千瓦变频曝气风机，风量为 $60\text{m}^3/\text{min}$ 一套，现有风机一台不满足整个污水系统稳定运行，同时一台风机也不能满足安全运行需要，为了保证安全运行需要增加一台 $85\text{m}^3/\text{min}$ 空气悬浮风机作为备用机；

二、施工范围

- 1.新增一套钢制辐流式二沉池。原有沉淀池的污泥回流泵与污泥外排泵可利旧，中标方按照改造后的要求，重新安装，包括相应的管道阀门等；
 - 2.新增一台空气悬浮鼓风机 $85\text{m}^3/\text{min}$ ，同时出口与老系统南侧曝气气管进行对接并安装，并与原系统 11 千瓦风机、75 千瓦进行并联对接，达到每台风机单独启用；
 - 3.拆除原沉淀池西侧的水泵房与风机房，并将拆除的建筑垃圾运送至指定地点；并新增一座风机房，放置原有风机和新增空气悬浮风机；
 - 4.拆除原有部分线槽，并更换新线槽；
 - 5.将原污泥池内增加钢制进水稳流桶一套，增加上清液出水槽一套；
 - 6.新增的二沉池所需要的土建基础；
 - 7.新安装电动阀门、污泥泵、管道泵等在线设备应于主控室 DCS 系统、主控室操作台页面等关联设置，可远程操作。
 - 8.沉淀池泥水混合物回流至兼氧池，一方面满足脱氮需求，一方面缓解高负荷水质给系统带来的冲击，配套增加污泥管道、阀门和流量计。
- 投标人要按照工艺设计要求，在确保钢制二沉池使用寿命大于 8 年的条件下，根据污水处理站实际运行要求，进行科学设计。

三、设计条件

投标人要按照我方初步设计辐流式沉淀池基础上进一步对工艺进行深化设计，提供详细系统布置图和计算书，满足本技术协议及所有标准，以便在所有运行条件下能安全、正常并连续地运行，同时必须满足每小时 $60\text{m}^3/\text{h}$ 处理水量，悬浮物达标排放。

供货范围（包含但不限于所列项目）：所有其他必要的安装附件。

四、新增设备一览表（清单及控制价）

分部分项工程量清单与计价表

第 1 页 共 5

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040601012001	辐流式钢制二沉池	1. 名称：辐流式钢制二沉池 2. 规格：08m×3.5m 3. 由钢池体、爬梯、工作桥架、中心悬挂式刮泥机，出水槽等组成，污泥回流泵及外排泵利用原有泵；排泥方式为全自动连续排泥。 4. 备注：中标方负责深化设计，但直径不应小于8m，钢池体钢板厚度不低于8mm, 设备防腐刷漆、调试等 5. 其他：满足相关技术文件及规范要求	套	1		
2	031001002001	钢管	1. 安装部位：二沉池进水管 2. 名称：无缝钢管 3. 规格、压力等级：DN200*5 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、水压试验 6. 其他：满足相关技术文件及规范要求	m	26		
3	040502002001	钢制 90° 弯头	1. 名称：冲压弯头 2. 材质及规格：DN200*5 3. 接口形式：焊接 4. 其他：满足相关技术文件及规范要求	个	3		
4	031003003001	排泥电动蝶阀	1. 名称：排泥电动蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 PN1.0MPa 3. 备注：配套法兰 4. 其他：满足相关技术文件及规范要求	个	1		
5	031003003002	排泥手动蝶阀	1. 名称：排泥手动蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 PN1.0MPa 3. 备注：配套法兰 4. 其他：满足相关技术文件及规范要求	个	1		
6	030109012001	污泥回流泵原拆原装	1. 名称：污泥回流泵原拆原装 2. 其他：满足相关技术文件及规范要求	台	2		
	/	本页小计		/	/	/	

工程名称：中粮(唐山)糖业有限公司污水好氧系统改造项目

分部分项工程量清单与计价表

第 2 页 共 5

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	030109012002	污泥泵原拆原装	1. 名称：污泥泵原拆原装 2. 其他：满足相关技术文件及规范要求	台			
8	031003003003	回流泵进出口手动蝶阀	1. 名称：回流泵进出口手动蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 PN1.0MPa 3. 备注：配套法兰 4. 其他：满足相关技术文件及规范要求	个	4		
9	031003010001	回流泵进出口橡胶软连接	1. 名称：回流泵进出口橡胶软连接 2. 规格：DN100 3. 其他：满足相关技术文件及规范要求	个	4		
10	031003003004	回流泵出口止回阀	名称：回流泵出口止回阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 备注：配套法兰 4. 其他：满足相关技术文件及规范要求	个	2		
11	031001002002	钢管	1. 安装部位：二沉池排泥钢制管道 2. 名称：无缝钢管 3. 规格、压力等级：DN100*4 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、水压试验 6. 其他：满足相关技术文件及规范要求	m	80		
12	040502002002	钢制 90° 弯头	1. 名称：冲压弯头 2. 材质及规格：DN100*4 3. 接口形式：焊接 4. 其他：满足相关技术文件及规范要求	个	20		
13	031001002003	钢管	1. 安装部位：二沉池出水管道 2. 名称：无缝钢管 3. 规格、压力等级：DN200*5 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、水压试验 6. 其他：满足相关技术文件及规范要求	m	6		
1	/	本页小计	/	/	/	/	

工程名称：中粮(唐山)糖业有限公司污水好氧系统改造项目

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	040502002003	钢制 90° 弯头	1. 名称：冲压弯头 2. 材质及规格：DN200*5 3. 接口形式：焊接 4. 其他：满足相关技术文件及规范要求	个	5		
15	030108006001	空气悬浮风机	1. 名称：空气悬浮风机 2. 规格：Q=85m³ /min, H=5.5m 3. 备注：集成式，配备变频 4. 其他：满足相关技术文件及规范要求	台			
16	011207001001	风机彩钢房	1. 名称：风机房(树脂合成瓦) 2. 规格：10.5×4×3.5m 3. 备注：设中间隔断、平开门，配排风扇 4. 其他：满足相关技术文件及规范要求	座			
17	031001002004	风机主管道	1. 安装部位：风机主管道 2. 名称：钢管 3. 规格、压力等级：DN300 4. 连接形式：焊接 5. 其他：满足相关技术文件及规范要求	m	50		
18	040502002004	钢制弯头	1. 名称：冲压弯头 2. 材质及规格：DN300*3 3. 接口形式：焊接 4. 其他：满足相关技术文件及规范要求	个	5		
19	031003003005	风机出口蝶阀	1. 名称：风机出口蝶阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 备注：四氟内衬 4. 其他：满足相关技术文件及规范要求	个			
20	040502002005	弯头	1. 名称：弯头 2. 材质及规格：DN150 3. 接口形式：焊接 4. 其他：满足相关技术文件及规范要求	个	5		
21	030408004001	线槽更换	1. 名称：线槽更换 2. 材质：镀锌 3. 规格：200*150 4. 备注：线槽吊架制作、安装 5. 其他：满足相关技术文件及规范要求	m	90		
	/	本页小计		/		/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中粮(唐山)糖业有限公司污水好氧系统改造项目

第 4 页 共 5

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	030408004002	线槽更换	1. 名称：线槽更换 2. 材质：镀锌 3. 规格：100*75 4. 备注：线槽吊架制作、安装 5. 其他：满足相关技术文件及规范要求	m	50		
23	031008005001	污泥进水稳流桶	1. 名称：污泥进水稳流桶 2. 型号、规格：钢制，直径不小于 1000mm，采用 4mm 钢板制作，下部设锥形布水板 3. 其他：满足相关技术文件及规范要求	个			
24	010501006001	钢筋混凝土设备筏板基础	1. 名称：钢筋混凝土设备筏板基础 2. 混凝土强度等级：C35 抗渗 3. 规格：08m×0.3m	m3	15.07		
25	030101B01001	拆除原二沉池与西侧水泵房与风机房	1. 名称：拆除原二沉池西侧水泵房与风机房 2. 拆除的建筑垃圾装车、外运并消纳 3. 运距：投标人自行考虑 4. 其他：满足相关技术文件及规范要求	项			
26	030501003001	控制系统	1. 名称：控制系统 2. 备注：与 DCS 系统连锁 3. 其他：满足相关技术文件及规范要求	套			
27	030408001001	电力电缆	1. 名称：电缆 2. 规格：YJV3*120+1*70 3. 备注：含电缆头制作、安装 4. 其他：满足相关技术文件及规范要求	m	50		
28	030404019001	控制开关	1. 名称：总开关 2. 型号：NXM—200s (200A 3. 其他：满足相关技术文件及规范要求	台	2		
29	031001002005	钢管	1. 名称：原风机管道拆除 2. 规格、压力等级：DN400 碳钢 3. 其他：满足相关技术文件及规范要求	m	30		
30	030605002001	曝气池溶氧仪	1. 名称：曝气池溶氧仪	套	2		
	/	本页小计		/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 中粮(唐山)糖业有限公司污水好氧系统改造项目

第 5 页 共 5

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			2. 功能：在线式，需接入DCS 控制室 3. 其他：满足相关技术文件及规范要求				
31	030605002002	曝气池污泥浓度检测仪	. 名称：曝气池污泥浓度检测仪 2. 功能：在线式，需接入DCS 控制室 3. 其他：满足相关技术文件及规范要求	套	2		
32	080902007001	回流管道流量计	1. 名称：回流管道流量计 2. 规格：DN100 3. 备注：含接入 DCS 控制室的控制线缆及配管 4. 其他：满足相关技术文件及规范要求	台	1		
33	031001002006	钢管	1. 安装部位：污泥回流管道 2. 名称：无缝钢管 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、水压试验 6. 其他：满足相关技术文件及规范要求	m	70		
34	031001002007	钢管	1. 安装部位：污泥回流管道 2. 名称：无缝钢管 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、水压试验 6. 其他：满足相关技术文件及规范要求	m	70		

以上包含全部配件（管道支架，支架螺丝，法兰，法兰垫，法兰螺栓，膨胀螺栓，三通以及配电柜接线相关物料等），所涉及的风机等能效等级不低于二级能效。

四、施工工期

计划工期：45 天（计划开竣工日期：2024 年 月 日至 2024 年 月 日,具体以合同签订时间为准）。

五、施工安全要求

1、风险分析：

本次作业主要存在风险包括：有毒有害气体超标、缺氧窒息、高空作业、高空坠物、滑跌、淹溺等风险。

2、安全防范和准备措施

2.1.提前对各密闭空间进行通风检测，在天气条件允许情况下作业。投标人安排 1 名员工作为作业监护人及应急救援人，对作业人员进行全程安全监护，招标人安排 1 名员工在现场进行监督监护。

2.2.清理各池体周边，与作业无关杂物，防止高空坠物。检查各项作业工具及其安全防护用品，确保安全可用。

2.3.严格遵守有限空间作业规程，提前做好通风措施。

2.4.下池人员携带便携式气体检测仪，配戴安全帽、水裤。下池作业时检查梯子是否可用牢固。

3、应急处置措施

3.1.投标人安排 1 名员工作为作业监护人及应急救援人，全程对作业人员进行安全监护工作。

3.2.投标人现场需自备安全帽、爬梯、气体检测仪、通风机、安全绳、安全带、对讲机。

4.施工安全组织和职责

4.1.投标人指定一名负责人为本次作业的总指挥。

4.2.投标人安排一名安全员负责安全用品的检查、配备及本次作业的安全监督工作。

4.3.投标人公司作业人员应具有相关资质证书。

六、设备技术性能要求

1. 辐流式钢制二沉池

本次采购的钢制池体为辐流式钢制圆形池体。二沉池主要由土建地基、钢池体、爬梯、工作桥架、中心悬挂式刮泥机，进水稳流筒，出水槽，污泥回流泵及外排泵等组成。排泥方式为全自动连续排泥。

设备土建基础由中标方结合现场实际情况设计，并经招标人相关主管部门审核。土建基础采用钢混结构。

设备钢池体要求钢板厚度不低于 8mm，壳体应有加强筋，并保证设备运行时主体结构不产生变形。

设备防腐刷漆，必须除锈干净，池体内部，包括所有水下部件刷环氧煤沥青底漆二遍，面漆二遍。外部刷环氧富锌底漆二遍，面漆二遍，面漆颜色灰色（或施工时与招标人商定）。

刮泥机工作桥架采用型钢平焊，桥架两侧有保护栏杆，栏杆高度不低于 1000mm，栏杆下部有挡脚板。

刮泥机周边线速度小于 2m/min，传动轴采用无缝钢管制作，刮泥耙采用角钢拼焊，刮泥版采用折弯板。

稳流筒直径不小于 1000mm，采用 4mm 钢板制作，下部设锥形布水板。

2.泵

投标人提供的泵应符合中华人民共和国国家标准，通过 ISO 国际质量和环保标准认证，

噪音低、震动小、效率高，其最佳高效段应在 70%以上，同时适应本项目工况要求。投标人应提供该产品的工作范围和性能曲线（扬程、效率、轴功率、汽蚀余量等与流量的关系曲线）。

用于污水或天然水的泵应能通过 30mm 直径的固体，且能设法避免水草、碎布或其它固体造成的堵塞。润滑系统的设计应避免被抽液体受任何污染。

任何泵的水头流量特性，在闭阀和开阀之间，所有流速下都保持稳定，且此特性的陡度足以在所有规定情况下，能正常地并联运行。

泵效率在全部规定任务范围内，能保持高效率的 15%范围。

泵的吸水支路的水速不得超过 2m/s,在给水管路中不得超过 3m/s。当泵在规定任务范围内和在实际工作范围内运行时，不应有由于泵内或相关管道和阀门中的水力湍流或气穴所产生的砰击声。

泵的性能应保证满足设计流量、总水头和效率的要求。出场前按有关行业标准验收，并提供其特性曲线。

3.阀门

阀门应符合 GB 国家标准或 ISO 国际标准，通过 ISO 国际质量认证，具有密封性能好、摩阻小、使用寿命长、操纵灵活并应带有开、闭指示装置等特点。

阀门的主要材质和性能要求应不低于下列要求：

- ①阀体和阀帽：球墨铸铁；
- ②阀板：球墨铸铁，阀板整体被硫化在三元乙丙橡胶上；
- ③阀杆：不锈钢，阀杆螺纹为冷压成型；
- ④阀杆密封：丁腈橡胶防尘密封圈；
- ⑤涂层：阀门外喷漆，橡胶内衬。

4.钢制管道

钢管应无锈蚀，管材不得有弯曲、锈蚀重皮及凹凸不平等现象。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准现象。管材及管件均应有出厂合格证及其他相应质量证明材料。焊接钢管做防腐用的防锈漆、调和漆必须有出厂合格证。

焊接工艺：焊接工艺应遵照已批准的焊接工艺规程执行。对于不同的管道，如采暖管道采用焊接钢管焊接时，焊接时应配有防风、雨措施。一般管道的焊接通常为对口型式及组对，电焊应符合相关规定的要求。

管材与法兰：管材与法兰应先将管材插入法兰盘内，先点焊 2~3 点再用角尺找正找平后方可焊接。

工作钢管采用双面埋弧螺旋管，公称直径、外径尺寸等公差及性能应符合相关国家标准。钢管的两端面应与钢管轴线垂直，其切斜度不得大于 5mm，内外毛刺高度均不应大于 0.5mm。

管材内外表面应光滑，不允许有折叠、断裂、分层、搭焊等缺陷存在。

弯头、三通及异径管：弯头表面的外观应光滑，如有结疤、划痕、重皮等缺陷时应进行修磨，修磨处应圆滑过渡，并进行着色或磁粉探伤。弯头最小壁厚应大于所连接主管钢管公称壁厚的 12%，弯头壁厚大于相连的钢管壁厚至少 2 毫米，且弯头内径与钢管内径一致。

注：项目所涉及的电机、泵、风机等设备能效等级必须不低于二级能效。

5.控制系统要求

（1）污水处理设备控制总体要求

投标人配套供应的仪表及控制设备范围及选型须由招标人认可，这些仪表和控制设备应具备先进性、可靠性、防盐雾腐蚀、经济性、安全性以及安装、使用和维护的方便等条

件。投标人应保证所供设备、系统具有良好的可控性；

污水处理过程的控制和监测使用可编程序控制器(PLC)来实现，可编程序控制器将装在设备间电气柜内集中控制，电气柜柜门设有手动操作按钮和紧急停止按钮。

处理场内所有泵和电动阀既可自动控制，也可手动控制，并能显示多部位的运行状况，故障和报警，并由招标人认可。

6.其他要求

设备成套供应，应包括能准确安装、正常安全运转所需的全部辅助部件，并包括试运转及维修所需的设备、附件、材料及必要工具。保修期内因设备质量原因造成的故障或损坏均由投标人负责修复或更换。

投标人选用的产品必须为具备国际或国内先进水平的产品，并通过 ISO 国际质量认证。

供货应是高效节能、低噪声级,符合最新规范、标准要求,质量合格产品。

除本技术要求特别说明外，投标人选用的主要设备材料质量不得低于国内同类产品质量。

装置设计应符合最佳工程习惯做法。

装置应是新型，工艺可行和结构坚固，并具有适合于现场气候条件的质量和性能。

所有户外人工控制装置应设置使其不受损伤的防护设施。

装置设计应满足以最少维修量达到长期连续运行的要求。

装置的设计应选用合适的材料、运行速率、部件构造和保护涂层、反腐蚀与侵蚀作用保持在最低限度。

对于正常运行时有可能发生磨损的部位，装置设计应设法将部件的潜在影响区加以更换而毋须更换整个部件。一个易磨损部件从新装至更换或修理之间的连续运行寿命不得小于 1 年。

用于装置中的螺母、螺栓、双头螺栓和垫圈符合中华人民共和国国家现行标准的要求。

投标人应按《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50270）中的有关要求进行设备安装。

装置中每一主要和附属元件都应在明显位置贴上永久性的铭牌与名牌。上面用中文刻上制造厂名，旋转方向，型号与装置序号，所有指示与操作装置都应标其功能和使用方法。应设法把布局图中所未说明的编号规则结合进去。

名牌、标牌与铭牌的内容经招标人代表认可。这种名牌、标牌与铭牌应是一块铭刻的不锈钢板。上面是白底黑色大写印刷体字母。标牌应使用非铁或不锈钢螺钉固定。

第三章 合同条款

合同通用条款

1. 说明

1.1 合同基本条款：

合同基本条款是指招标人（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

2. 条款内容

2.1 甲、乙双方应将招标文件、投标文件及最终谈判确认的货物或工程、材料名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货期、项目地点和售后服务内容等作为本条款的基础。

2.2 乙方按要求向甲方提供使用货物或工程的有关技术资料也作为本条款的附件。

3. 价格

3.1. 分不含税金额和增值税专用发票增值税金额

3.2 该合同价格包含了招标文件中要求的所有货物或工程内容、运输、卸车、检测、报装、试运行、验收、服务等所有费用。

3.3 应当认为乙方已彻底查清，并在本合同价格中充分考虑到了以下各项：

3.3.1 影响合同价格的全部条件和情况；

3.3.2 完成合同中所述项目的可能性；

3.3.3 现场的综合情况；

3.3.4 现场总的劳务情况；

3.3.5 甲方不接受乙方以组价不当（包括对工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费决策等）为由而主张的任何损失或索赔。

3.3.6 市场价格波动情况。乙方应充分考虑主要材料价格波动情况，原则上应由承包方来承担风险，材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动。

4. 交货期（或工期）及交货方式

4.1 交货期（或工期）：合同签订 30 个工作日内到货，到货验收通过后 20 个日历天内完成安装调试。具体时间按招标人实际需求，招标人提前一周通知投标人。

4.2 货物或工程、材料交货方式：甲方工地现场交货、调试验收（安装工程由甲方另行安排，但乙方须安排人员配合）。

4.3 货物或工程、材料交货地点（项目实施地点）：甲方指定的地点。

5. 支付

5.1 支付方式：甲方凭乙方提供的正式发票以银行转账方式支付相应款项。

5.2 支付进度：应将招标文件、投标文件及最终谈判确认等作为本条款的基础。

6. 承包方式

6.1 承包方式总包方式提供设备、运输、卸车、调试、伴随服务和培训。

6.2 伴随服务

6.2.1 乙方应随合同货物或工程提供下列服务中的所有服务，包括技术要求中规定的附加服务（如果有的话）：

- （1）实施或监督所供货物或工程的现场组装施工和试运行；
- （2）提供货物或工程组装和维修所需的工具；
- （3）为所供货物或工程的重要配件提供详细的技术资料，包括规格说明文件等；
- （4）在双方商定的一定期限内对所供货物或工程实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；
- （5）在乙方/或甲方项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对甲方人员进行培训。

6.2.2 乙方还应提供技术要求中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

6.2.3 如果双方事先达成不包含在合同价内的协议，其费用单价不应超过乙方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

7. 货物包装、发运及运输

7.1 乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

7.2 使用说明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

7.3 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

7.4 货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

7.5 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到前 48 小时通知甲方，以准备接货。

8. 验收

8.1 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果证明文件应随货物交甲方。

8.2 甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有

关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

8.3 甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起五个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须到现场。

8.4 或其他验收要求见招标文件、投标文件及最终谈判内容。

9. 质量保证

9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；工程质量符合国家相关验收合格标准。

9.2 乙方提供货物的质量保证按招标文件的规定执行。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用；

(2) 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验及银行手续费等)。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按所承诺的时间内到达甲方现场处理，乙方应对货物出现的所有质量及安全问题负责处理解决。

10. 违约责任

10.1 由于乙方原因工程质量未达约定要求，乙方应无条件返工，返工费用和因此而造成的经济损失由乙方承担，由此工期延误的，乙方还应按本条 10.3 承担逾期违约责任。

10.2 因乙方施工管理不善导致的人身损害或财产损失等安全问题，造成的经济损失由乙方承担。

10.3 乙方逾期竣工的，工期逾期每延误 1 天，投标人赔偿招标人 1000 元。逾期超过 10 天的含 10 天，每天投标人赔偿招标人 5000 元。逾期超过 15 天的含 15 天，甲方有权单方解除合同，双方据实结算，乙方应按合同总价的 20% 支付甲方违约金，并赔偿由此造成的甲方所有损失。

11. 不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同根本目的不能实现时，一方可解除合同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续 25 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12. 合同争议的解决

12.1 本合同适用法律为中华人民共和国有关法律。

12.2 凡与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，协商不能达成一致时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼费、律师代理费、交通费等相关费用由违约方承担。

13. 知识产权

13.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

14. 合同生效及其它

14.1 本合同由双方法定代表人或授权代表签字加盖合同章之日起生效。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下权利、义务转让给第三人。

14.2 没有另一方的事先同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

14.3 合同履行中，如需修改或补充合同内容(但不能对本合同的内容作实质的改变)，由双方协商另签署书面修改或补充协议并作为主合同不可分割的一部分。

合同专用条款

中粮（唐山）糖业有限公司（以下简称甲方）与_____（以下简称乙方）就乙方为污水好氧池采购项目向甲方提供的货物或工程和服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

1. 本合同标的（包括设备供货及服务）。

序 号	各分项内容	单位	数量	金额	备注
1					
2					
3					
4					
5					
	合计				
总金额（含税）大写:小写:					
不含税金额大写： 小写： 税额： （ 13% 增值税专用发票）					
1、费用已包含材料采购、制作、运输、卸车、安装、垃圾清运等一切费用线缆敷设和接线、调试使用、维修维护培训，增值税价（ 13% 增值税专用发票）。					
2、交货（施工）地点:					
3、交货（竣工）日期： 年 月 日。					

1.1 乙方的所有供货及服务必须完全满足技术规格的要求，技术规格详见合同附件一《技术协议》；

1.2 乙方为甲方设计制造并提供系统所需的设备及材料或工程内容。

1.3 乙方向甲方提供所供设备或工程的以下服务：设计、培训、运输（含二次运输、吊卸）、测试验收的服务、质量保证、售后服务等；

1.4 乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保上作的进度符合合同附件的要求。

1.5 乙方作为设备供应商须配套提供电气、仪表设备，设备供应商负责免费提供控制方案给甲方。

2. 货物或工程名称、型号及规格、数量、及交货时间如下所示。

2.1 货物或工程名称、型号及规格：详见合同附件一《技术协议书》

2.2 数量：详见合同附件一《技术协议书》

2.3 完工时间：年月日。

2.3.1 不可抗力或经甲方同意工期顺延的其他情况。

2.3.2 非乙方原因引起的工期延迟。

2.4 具体的供货范围、技术规格及技术图纸、工程执行计划时间详见合同附件。

二、价格及付款方式

1. 合同供货范围：

乙方应提供完整的污水好氧池改造项目内所有设备及材料，包括完成合同目标所必需的完整的供货和服务，包括但不限于：设备制造、材料采购、包装、运输、交货、安装就位、调试和试运行的相关手续、技术培训、质保期内的备品备件专用工具供应、售后服务以及运行期技术服务、确保达到本合同技术协议部分的要求。

2. 随机备件：乙方免费提供满足合同设备一年运行所需的备品备件，详见本合同技术协议部分。

3. 合同款项的支付：

3.2 需安装与调试设备合同款项的支付：

3.2.1. 合同总额：（人民币大写）XXXX（¥XXXX 元），开具税率为 %增值税专用发票，乙方须在付款至 60%时开具全额增值税专用发票给甲方。

3.2.2. 安装调试设备材料与人员到达甲方现场开始安装施工，甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的 30%，金额：（人民币大写）XXXX（¥XXXX 元）。

3.2.3. 设备安装完毕，竣工验收合格，甲方向乙方支付合同总额的 30%，金额：（人民币大写）XXXX（¥XXXX 元）。

3.2.4. 竣工验收合格，设备正常使用一个月甲方向乙方支付合同总额的 30%，金额：（人民币大写）XXXX 元整（¥XXXX 元）。

3.2.5. 剩余 10%作为质保金，于质保期满且设备无任何质量问题后，甲方向乙方支付合同总额的 10%，金额：（人民币大写）XXXX 元整（¥XXXX 元）。质保期从生产线运行之日起算 12 个月，或从安装调试工程竣工之日起算 18 个月，以先到日期为准。

3.2.6. 履约保证金的交付及退还

履约保证金为合同总价的 5%，金额：（人民币大写）XXXX 元整（¥XXXX 元）。乙方必须于收到中标通知书后至签订合同前向甲方足额缴纳，甲方于项目竣工且验收合格

后 30 个工作日内将全额履约保证金无息退还给乙方。

三、铭牌及标准

1. 铭牌

铭牌至少应该有下列内容（包括但不限于此）：设备名称、规格型号、制作厂家、主要技术参数、出厂年份、 出厂编号等。

2. 标准：本合同所指的货物或工程及服务应符合相关国家行业标准或制造国国家标准。

四、交货

1. 交货地点：中粮（唐山）糖业有限公司。

2. 乙方在按期收到甲方预付款后，按本合同第一条要求的交货时间将货物运至合同交货地点卸货后（连同货物清单）交于甲方。

3. 运输费用已含在合同总价款内由乙方承担。因运输过程造成的货物损坏或丢失，均由乙方负责修复或补齐，且交货期不能影响工期。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同通用条款
2. 合同专用条款
3. 合同附件一：技术协议书
4. 合同附件二：廉洁合同
5. 合同附件三：环保协议书
6. 合同附件四：安全管理协议书

六、乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担质量保修责任。

七、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

八、解决合同纠纷方式：在合同履行期间出现问题，双方本着相互谅解的态度协商解决。若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼，由此产生的律师费、交通费等相关费用由违约方承担。

九、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，自法人或其他组织盖章、自然人签字之日生效。

甲方 单位名称：中粮（唐山）糖业有限公司 单位地址：曹妃甸工业区二港池西岸 法定代表人： 授权代表： 电话号码：0315-8799056 传真号码： 开户行：中国建设银行股份有限公司唐山曹妃甸自贸区支行 帐号：13001624101052503146 税号：91130230585422515W 邮编： 签订日期： 年 月 日	乙方 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 授权代表： 电话号码： 传真号码： 开户行： 帐号： 税号： 邮编： 签订日期： 年 月 日
--	---

第四章 评审方法

一、总则：

评审采用“综合评标法”。评审小组依据采购文件中的标准、办法对投标人的响应文件进行评审。

二、评审方式：

评委构成：由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组人数为3人以上单数（包含3人）

评审小组对商务部分和技术部分进行综合评审，评审小组将采用百分制打分的方式，按得分排名；

评审小组成员打分的分值应在规定范围内，高于或低于该范围为无效打分。

评审依据：评委将以响应文件为评审依据，对供应商的响应报价、商务、技术等方面内容进行综合评审。

三、供应商出现下列情形之一的，其响应将作为否决响应处理：

- (1) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段（包件）或者未划分标段（包件）的同一采购项目响应；
- (2) 供应商未提交投标保证金或投标保证金金额不足、投标保证金的形式、投标保证金的有效期不符合文件要求；
- (3) 响应文件中未按谈判文件要求加盖单位公章或法定代表人或法定代表人授权人签字或盖章的（谈判文件规定的签字或盖章之处）；或签字人无法定代表人有效授权书；
- (4) 未提供资格证明文件、资格证明文件不全、提供虚假材料或不符合国家或者谈判文件规定的资格条件；
- (5) 同一供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
- (6) 响应报价高于谈判文件设定的最高响应限价（单价和总价均不允许超过）；
- (7) 响应文件没有对谈判文件的实质性要求和条件作出响应；
- (8) 未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；
- (9) 供应商有串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为

四、澄清

评标小组对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其开标将被作为无效开标处理。

五、评审方法：

评分标准如下：价格部分、商务部分和技术部分按百分制打分，按四舍五入取至小数点后两位

价格部分（70分）

序号	评价类别	分值	评分说明
1	同等条件报价	70	1.将全部有效报价的算术平均值作为评审基准价 2.供应商报价每高于评审基准价1%的扣1.5分，每低于评审基准价1%的扣1分，计算出供应商的响应报价得分。 3.最低分不低于50分。

（2）商务部分（13分）

序号	评价类别	分值	评分说明
1	业绩	3	近三年，具有过类似食品生产设备供货安装企业业绩（提供有效证明）每承担过1项加1分，最多得3分。 提供的业绩均须以服务合同复印件为准，缺少证明材料或证明材料不能准确反映项目情况的，不得分（时间以合同签订日期为准）。
2	质保期	2	质保期为1年不得分，每增加半年得1分，最高得2分。
3	交货期	8	在招标文件要求的基础上，每提前3天交货的，加1分，最高加分不超过8分。按期交货及提前不足3天的不得分。

（3）技术部分（17分）

序号	评价类别	分值	评分说明
1	技术参数方案	12	根据供应商所提供设备的综合描述、技术参数、设备性能的情况与招标文件技术要求及现场实际情况对比后进行评分： 全部满足招标文件技术要求及现场实际情况且部分优于招标文件技术要求，得12分； 仅满足招标文件技术要求及现场实际情况要求，得6分； 方案不满足或未提供不得分；
2	售后服务	5	售后服务方案完善周到、科学合理、可行性强的5分 售后服务方案相对完整、科学、可行性设计较好得3分 售后服务方案一般、可行性一般、设计不全面得1分

二、推荐入围单位

（1）按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

（2）评审中遇到的其它问题，由评标小组集体研究处理。

（3）评标小组根据评标专家评分及签字的会议纪要，推荐入围单位。

三、中标单位的确定

招标方谈判小组根据综合评分情况初步确定入围单位，并将评标结果按审批流程报批。

第五章 响应文件

一、 营业执照、信用报告等资质文件

二、 投标单位的承诺函

致：

我代表_____（投标单位名称），在此作如下承诺：

- 1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
- 2.投标报价为闭口价，即在投标有效期，该投标报价固定不变。
- 3.若中标，我方将按照招标文件及我方投标文件的具体规定签订合同。

4.在整个招、投标过程中，我方若有违反以下承诺的行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

A.不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

B.不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

C.不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

D.不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。

E.不在投标中哄抬价格或恶意压价。

F.不在招投标活动中虚假投诉。

5.在整个招、投标过程中及招、投标结束后，未经招标单位书面同意，我方保证不向任何第三方泄露本次招、投标的任何信息、资料及内容。

6.投标文件中所有关于投标单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

7.本承诺函与合同具有同等的法律效力。

法人代表：（签字）

投标单位：（公章）

日期： 年 月 日

三、法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理）职务，
是我公司全称的法定代表人。现就参加采购单位名称组织的
采购项目采购项目名称的投标签署投标文件。
特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证
复印件※）

公司名称：（加盖公章）

年 月 日

四、法定代表人授权委托书

委托人：XXXXXX 公司

住所：

法定代表人（或负责人）：

代理人：XXX，男或女， 年 月 日出生，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXX，系 XXXXX 单位职工，现住 XXXXXXXX。

授权事项：

1、委托人委托代理人 XXX 代表委托人参加**中粮糖业及所属各级单位**的招标或议标活动，以委托人的名义全权办理招标或议标过程中的投标、报价、议标谈判等一切与招标或议标相关的事宜。

2、如果委托人中标，代理人以委托人的名义与**中粮糖业及所属各级单位**签订合同，并办理合同履行过程中的一切相关事宜。

本公司对代理人的上述代理行为均予以认可并承担责任。

授权期限：本授权委托书自授权之日起生效，有效期__年。

代理人身份证（正、反面）粘贴处：

委托人：XXXXXX 公司

法定代表人（或负责人）：

委托授权时间： 2022 年 1 月 1 日

•

特此声明。

签署日期: 年 月 日

六、谈判响应保证金

转账支票对账单、或电汇单、或银行汇票（或其进账单）、或中粮(唐山)糖业有限公司保证金收据的复印件

转账支票对账单、或电汇单、或银行汇票（或其进账单）、或中粮(唐山)糖业有限公司保证金收据的复印件

七、投标函

采购单位:

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表, 参加你单位组织的_____采购项目的有关活动, 并对此采购项目进行投标。

为此, 我方按采购文件规定提供服务的投标报价、投标保证金:

投标总价 (人民币 元)		备注
小写 (含税)	大写 (含税)	
		<u>品牌:</u> <u>货期:</u>

一、我方同意在采购文件中规定的开标日起 90 天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定, 如果本公司违反采购文件要求, 我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标, 我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的供应商应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目投标有关的数据、情况和技术资料, 并根据需要提供一切承诺的证明材料, 并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果, 完全理解本采购项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受采购文件中采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方成交, 我们将按采购文件的规定, 保证忠实地履行双方所签订的

采购合同，并承担采购合同规定的责任和义务。

六、我方若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额 5%以上 10%以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加采购单位组织的采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；
- (3) 与采购单位、其它投标人恶意串通的；
- (4) 向采购单位行贿或者提供其它不正当利益的；
- (5) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人或其授权代表： （签字）

签署日期： 年 月 日

八、响应方案（请参照谈判文件中评审方法，）